



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Межрегиональное управление №1 Федерального медико-биологического агентства

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.МУ.02.224.П.000218.03.08 ОТ 12.03.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Трубы гофрированные двухслойные и фасонные части к ним "PRAGMA" из полипропилена блоксополимера (PP-B)  
для систем наружной канализации и водоотведения

изготовленная в соответствии

ТУ 2248-001-96467180-2008 "Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера (PP-B) для систем наружной канализации и водоотведения"

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующим с пищевыми продуктами"

Организация-изготовитель

ООО "Пайплайф Рус", 249191, Калужская область, г. Жуков, ул. Первомайская, д. 9/16, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Пайплайф Рус", 249191, Калужская область, г. Жуков, ул. Первомайская, д. 9/16, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол №90П03-08 от 04.03.2008г., ИЦ НИЭС (атт. аккр. № РОСС.RU.0001.510353).

№1983094



# ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

формальдегид  
ацетальдегид  
этилацетат  
стирол  
акрилонитрил  
ацетон  
метилловый спирт  
пропиловый спирт  
изобутиловый спирт  
бутиловый спирт

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

мг/м<sup>3</sup>  
0,003  
0,01  
0,1  
0,001  
0,03  
0,35  
0,5  
0,3  
0,6  
0,1

Область применения:

Системы наружной канализации и водоотведения

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
по нормативно-технической документации производителя

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, наименование предприятия-производителя на русском языке.

Заключение действительно до 12.03.2013 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



А.С. Виноградов